

Městský úřad Slaný

odbor životního prostředí

Velvarská 136, 274 01 Slaný

E-mail podatelny: podatelna@meuslany.cz

číslo jednací došlého dokumentu:	39087/2020/OŽP	číslo jednací: číslo spisu:	MUSLANY/39087/2020/OŽP 8630/2020/OŽP
vyřizuje:	Bc. Monika Nováková	e-mail:	monika.novakova@meuslany.cz
telefon:	312 511 209	fax:	312 511 211

Ve Slaném dne 18.1.2021

Rozhodnutí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný stavební úřad dle § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád žadateli

**Obci Poštovice,
č.p.13, 273 72 Poštovice
IČ: 00640484**

zastoupenému

**PFPprojekt, s.r.o.
Soukenická 64/22, 274 01 Slaný
IČ: 07071353**

I. vydává společné územní a stavební povolení

podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 94j, § 94o a § 94p zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k umístění a provedení stavby vodního díla

„Poštovice – inženýrské sítě pro 17 nových parcel“

na p.č. dle KN 327,200/1,200/2,201/1,201/14,201/19,201/21,202/12,326/1,60/1,55/3,70/7,345/13 v k.ú. Poštovice, obci Poštovice, v kraji Středočeském, HGR Kladenská pánev 5140, vodní tok Vranský potok, č.h.p.1-12-02-086.

Vodní dílo zahrnuje tyto stavební objekty:

SO 302 Gravitační a tlaková splašková kanalizace, ČSOV

Celková délka kanalizační sítě 516,00 m

Druh stokové sítě oddílná gravitační, tlaková
Nejmenší jmenovitá světlost stoky PE100 SDR17 d90, d63
Největší jmenovitá světlost stoky PP SN12 DN 300

Údaje o povolené stavbě vodního díla:

Název kanalizačního systému

Povolovaná vodní díla

Splašková kanalizace Poštovice – IS 17 RD

oddílná splašková kanalizace (gravitační, tlaková), ČSOV,
podružný výtlak

Kanalizační soustava

Charakter kanalizační soustavy

Účel užívání povolené stavby vodního díla:

kanalizace pro veřejnou potřebu

oddílná gravitační, tlaková

odvádění splaškových vod z nemovitostí

Umístění stavby dle systému S-JTSK:

stoka	dimenze (mm)	materiál	délka (m)	začátek X:, Y:		konec X:, Y:	
A	DN300	PP SN12	184,00	1015367,16	759079,69	1015520,53	759127,19
B	DN300	PP SN12	157,00	1015367,16	759079,69	1015300,61	759184,76
C	DN300	PP SN12	151,00	1015367,16	759079,69	1015282,26	759157,01
výtlak z ČSOV	d90, d63	PE100 SDR17	24,00	1015520,53	759127,19	1015533,75	759133,42
celkem (m)			516,00				

Popis stavby:

Nová splašková kanalizace bude zaústěna do nově navržené čerpací stanice odpadních vod provedené jako válcové dvouplášťové, samonosné po vybetonování, výšky 3 m a průměru 1,2 m, vybavené dvojicí čerpadel pro zajištění kontinuálního čerpání, s ultrazvukovými čidly nebo plováky pro snímání výšky hladiny.

Na trase gravitační splaškové kanalizace bude umístěno celkem 19 betonových šachet DN1000 s litinovými poklopy pro zatížení D400.

Provedení tlakové kanalizace z obce se předpokládá z potrubí d90 PE 100, napojení nového výtlaku z ČSOV bude umístěno na potrubí tlakové kanalizace v místě před vodoměrnou šachtou a před odbočením na obtoku.

Stavba bude probíhat otevřeným výkopem s pažením se zpětným vrstevným zásypem a postupným hutněním.

Další podrobnosti dle schválené PD.

SO 02 Vodovod

Druh vodovodního řadu

Celková délka řadu

Nejmenší jmenovitá světlost řadu

Největší jmenovitá světlost řadu

zásobovací

440,81 m

PE100, SDR11 DN 90 x 8,2

PE100, SDR11 DN 90 x 8,2

Údaje o povolené stavbě vodního díla:

Název vodovodu

Vodovod Poštovice – IS 17 RD

Povolovaná vodní díla

vodovodní řady zásobovací

Příslušnost k systému vodovodu

místní

Účel užití vody:

zásobování obyvatelstva pitnou vodou

řad	dimenze (mm)	materiál	délka (m)	začátek X:, Y:		konec X:, Y:	
A	90 x 8,2	PE100,SDR11	53,16	1015413,95	759130,06	1015354,48	759117,24
B	90 x 8,2	PE100,SDR11	138,07	1015354,48	759117,24	1015277,98	759172,23
C	90 x 8,2	PE100,SDR11	196,37	1015354,48	759117,24	1015277,98	759172,23
D	90 x 8,2	PE100,SDR11	53,21	1015277,98	759172,23	1015242,49	759183,86
celkem (m)			440,81				

Popis stavby:

Navržené vodovodní řady budou uloženy v budoucí komunikaci tak, aby jejich krytí bylo 1,50 m a spád k vypouštěcímu místu byl alespoň 0,3%. V místech rozdělování, spojování, či napojení nového vodovodu na vodovod stávající jsou navrženy zemní uzavírací armatury. Pro vypouštění, odvětvování a odkalování vodovodu je navržen nadzemní hydrant DN80 v nejvyšším bodě nového řadu, který bude sloužit jako vnější odběrné místo požární vody. Stavba bude probíhat otevřeným výkopem s pažením se zpětným vrstevným zásypem a postupným hutněním..

Další podrobnosti dle schválené PD.

II. stanovuje

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115, § 94p zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickými přílohami C.3.1 v měřítku 1:300 a C.3.2 v měřítku 1:250, které jsou nedílnou součástí projektové dokumentace a obsahuje zakreslení stavebních pozemků včetně požadovaného umístění stavby.
2. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, osobou způsobilou k provádění staveb; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
3. Název, sídlo a oprávnění stavebního podnikatele k provádění stavební činnosti bude vodoprávnímu úřadu oznámeno před zahájením stavby.
4. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby.
5. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla.
6. Stavebník zajistí před zahájením stavby vytyčení stávajících inženýrských sítí a zařízení odborně způsobilými osobami.
7. Nakládání s odpady a přebytečným materiálem bude po dobu výstavby prováděno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
9. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky podle vyhlášky č. 592/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla a technické požadavky na stavbu vodovodů a kanalizací podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
10. Při provádění stavby vodního díla budou dodržena také ustanovení českých technických norem
11. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před

povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.

12. Splašková kanalizace bude sloužit výhradně k odvádění splaškových vod, nesmí být do ní zaústěny dešťové vody ani vody z bazénů.
13. V případě napojení zařízení se stravováním nebo jiné provozy na splaškovou kanalizaci, budou odpadní vody předčištěny na odlučovači tuků či jiném vhodném předčisticím zařízení.
14. Na stavbě budou k dispozici prostředky pro likvidaci případné havárie, zařízení staveniště bude situováno mimo záplavové území.
15. V aktivní zóně a záplavovém území nebude umístěno zařízení staveniště a nebude zde skladován odplavitelný materiál a závadné látky
16. Stavební materiál ani odpady ze stavby nebudou skladovány v ZÚ ani v místech soustředěného odtoku povrchových vod, v případě mimořádné události bude koryto vodního toku ihned vyčištěno.
17. Srážkové vody ze střech a zpevněných ploch jednotlivých RD budou v maximální možné míře zasakovány nebo akumulovány pro zálivku na pozemcích jednotlivých nemovitostí.
18. ČSOV musí být navržena s dostatečným akumulačním prostorem (min. 6 hodin) - pro případ poruchy či výpadku elektrické energie. ČS bude vybavena možností připojení náhradního zdroje, bude vystrojena signalizací pro případ havárie.
19. Zahájení a ukončení prací bude oznámeno správci vodního toku (Povodí Vltavy, státní podnik - Ing. Poes)
20. Stavba vodního díla bude dokončena do **31.12.2021**.
21. **Budou dodrženy všechny podmínky dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení, které jsou uvedeny v těchto vyjádřeních a stanoviscích a které jsou nedílnou součástí žádosti o stavební povolení:**

- Povodí Vltavy, státní podnik – č.j. PVL-41983/2020/240-PI ze dne 27.8.2020
- Středočeské vodárny a.s. – č.j. P20710017830 ze dne 18.8.2020
- ČEZ Distribuce, a.s. – č.j. 001109323764 ze dne 17.6.2020
- CETIN, a.s. – č.j. 515690/20 ze dne 28.1.2020
- ČGS – č.j. ČGS-441/19/917-SOG-441/931/2019 ze dne 4.12.2019
- OBÚ Středočeského kraje – č.j. SBS 43936/2019/OBÚ-02/1 ze dne 5.12.2019
- PKÚ s.p. – č.j. 2019/14639/PKÚ/KLA ze dne 3.12.2019
- Grid Services s.r.o. – č.j. 5002049714 ze dne 18.12.2019, 5001991466 ze dne 29.8.2019
- KHS Středočeského kraje – č.j.KHSSC 63866/2019 ze dne 10.12.2019
- KSÚS Středočeského kraje – č.j. 4119/20/KSUS/KLT/KUC ze dne 23.6.2020
- HZS ČR – č.j. PCNP – 990-2/2020/PD ze dne 13.11.2020
- PČR – č.j. KRPS-328439-1/ČJ-2019-010306 ze dne 27.12.2019
- OÚ Poštovice – č.j. 612/20/OU ze dne 29.7.2020
- MěÚ Slaný, SÚ/ÚÚP – č.j. MUSLANY/7673/2020/SÚ ze dne 7.2.2020
- MěÚ Slaný, OŽP – č.j. MUSLANY/27310/2020/OŽP ze dne 22.7.2020
- MěÚ Slaný, OŽP,ZPF – č.j. MUSLANY/11316/2020/OŽP/Čm ze dne 18.3.2020
- MěÚ Slaný, ODSH – č.j. MUSLANY/23707/2020/ODSH/RO ze dne 9.7.2020
- AÚ AV ČR – č.j. ARUP – 10323/2019 ze dne 27.12.2019, 8935/2020 ze dne 25.11.2020

22. Během stavby bude **zajištěn přístup k jednotlivým nemovitostem** a to jak pro pěší tak pro motorová vozidla obyvatel a zejména vozidla záchranné služby a hasičských sborů
23. při stavbě nesmí být výkopová zemina a stavební materiály ukládány na cizí pozemky bez souhlasu jejich majitele
24. investor stavby bude **informovat vodoprávní úřad o jednotlivých etapách stavby** – dle plánu kontrolních prohlídek
25. **Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu**
26. **S žádostí o uvedení do zkušebního provozu/vydání kolaudačního souhlasu bude předloženo:**
 - doklad o převzetí dokončené stavby mezi dodavatelem a investorem
 - zaměření stavby (i v el. podobě), v zaměření budou uvedeny délky potrubí
 - dokumentace skutečného provedení s vyznačením odchylek od schválené projektové dokumentace a jejich zdůvodnění (pokud odchylky vznikly)
 - kopie stavebního deníku
 - souřadnice začátků a konců jednotlivých stok a řadů vodovodu včetně umístění ČSOV dle systému S-JTSK
 - doklad o zkoušce identifikačního vodiče
 - doklad o provedené těsnostní zkoušce kanalizace, ČSOV
 - doklad o elektrevizi a funkčnosti ČSOV
 - doklad o čistotě/průchodnosti kanal. potrubí
 - doklad o provedené tlakové zkoušce vodovodu

- doklad o proplachu a desinfekci vodovodního potrubí
- stanovisko hygienika ke kolaudaci vodovodu
- místopřísežné prohlášení zhotovitele stavby o vhodnosti materiálů pro rozvody pitné vody ve smyslu Vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb.
- doklad o uložení odpadů vzniklých při stavbě na skládce nebo jejich jiném využití (průběžná evidence odpadů + souhlas orgánu odpadového hospodářství s kolaudací)
- doklad o ověření požadovaných vlastností výrobků
- doklad o zajištění záchranného archeol. průzkumu.
- doklad o zajištění oprávněného provozovatele kanalizace a vodovodu
- souhlas správce vodního toku s kolaudací
- souhlas majitelů dotčených pozemků s kolaudací
- kanalizační řád, provozní řád (dodatky) - včetně stanoviska Povodí Vltavy

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

1. Obec Poštovice, č.p.13, 273 72 Poštovice, zastoupená PFProjekt s.r.o., Soukenická 64/22, 274 01 Slaný

Odůvodnění

Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí obdržel dne 19.8.2020 žádost Obce Poštovice, č.p.13, 273 72 Poštovice, IČ: 00640484, zastoupené PFProjekt s.r.o., Soukenická 64/22, 274 01 Slaný, IČ: 07071353, o společné územní a stavební povolení podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 94j, § 94o a § 94p zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů vztahující se k vodnímu dílu

„Poštovice – inženýrské sítě pro 17 nových parcel“

na p.č. dle KN 327,200/1,200/2,201/1,201/14,201/19,201/21,202/12,326/1,60/1,55/3,70/7,345/13 v k.ú. Poštovice, obci Poštovice, v kraji Středočeském, HGR Kladenská pánev 5140, vodní tok Vranský potok, č.h.p.1-12-02-086.

Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný stavební úřad dle § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, přerušil řízení usnesením č.j. MUSLANY/44597/2020/OŽP ze dne 18.9.2020 spolu s výzvou k odstranění vad žádosti. Ve stanovené lhůtě byly doplněny požadované podklady.

Žádost byla doložena všemi potřebnými doklady:

- závaznými stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů:
 - Povodí Vltavy, státní podnik – č.j. PVL-41983/2020/240-PI ze dne 27.8.2020
 - Středočeské vodárny a.s. – č.j. P20710017830 ze dne 18.8.2020
 - ČEZ Distribuce, a.s. – č.j. 001109323764 ze dne 17.6.2020
 - CETIN, a.s. – č.j. 515690/20 ze dne 28.1.2020
 - ČGS – č.j. ČGS-441/19/917-SOG-441/931/2019 ze dne 4.12.2019
 - OBÚ Středočeského kraje – č.j. SBS 43936/2019/OBÚ-02/1 ze dne 5.12.2019
 - PKÚ s.p. – č.j. 2019/14639/PKÚ/KLA ze dne 3.12.2019
 - Grid Services s.r.o. – č.j. 5002049714 ze dne 18.12.2019, 5001991466 ze dne 29.8.2019
 - KHS Středočeského kraje – č.j.KHSSC 63866/2019 ze dne 10.12.2019

- KSÚS Středočeského kraje – č.j. 4119/20/KSUS/KLT/KUC ze dne 23.6.2020
- HZS ČR – č.j. PCNP – 990-2/2020/PD ze dne 13.11.2020
- PČR – č.j. KRPS-328439-1/ČJ-2019-010306 ze dne 27.12.2019
- OÚ Poštovice – č.j. 612/20/OU ze dne 29.7.2020
- MěÚ Slaný, SÚ/ÚÚP – č.j. MUSLANY/7673/2020/SÚ ze dne 7.2.2020
- MěÚ Slaný, OŽP – č.j. MUSLANY/27310/2020/OŽP ze dne 22.7.2020
- MěÚ Slaný, OŽP,ZPF – č.j. MUSLANY/11316/2020/OŽP/Čm ze dne 18.3.2020
- MěÚ Slaný, ODSH – č.j. MUSLANY/23707/2020/ODSH/RO ze dne 9.7.2020
- AÚ AV ČR – č.j. ARUP – 10323/2019 ze dne 27.12.2019, 8935/2020 ze dne 25.11.2020

- 3 paré projektové dokumentace
- plnou mocí k zastupování
- souhlasy majitelů stavbou dotčených pozemků nebo smlouvami o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 94m zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům vyhláškou č.j.: MUSLANY/54745/2020/OŽP ze dne 23.11.2020, s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději do 15 dnů od obdržení tohoto oznámení, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 94m odst.3, stavebního zákona, brát zřetel. V rámci oznámení o zahájení stavby nebyly doručeny žádné námítky.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

Projektová dokumentace vodního díla „**Poštovice – inženýrské sítě pro 17 nových parcel**“ na p.č. dle KN 327,200/1,200/2,201/1,201/14,201/19,201/21,202/12,326/1,60/1,55/3,70/7,345/13 v k.ú. Poštovice, obci Poštovice, v kraji Středočeském, HGR Kladenská pánev 5140, vodní tok Vranský potok, č.h.p.1-12-02-086, byla vypracována PFProjekt s.r.o., Soukenická 64/22, 274 01 Slaný, IČ: 07071353, Ing. Petrem Fojtem, potvrzena Ing. Mojmírem Hnilicou, ČKAIT 0000311 a Ing. Michalem Jeřábkem, ČKAIT 0400266, v květnu 2020, pod č. zakázky 19055.

Předložená dokumentace obsahuje návrh na prodloužení kanalizace a vodovodu pro připojení 17 RD na p.č. dle KN 327,200/1,200/2,201/1,201/14,201/19,201/21,202/12,326/1,60/1,55/3,70/7,345/13 v k.ú. Poštovice, obci Poštovice.

Posouzení vodoprávního úřadu

Žádost o společné územní a stavební povolení vodního díla „Poštovice – inženýrské sítě pro 17 nových parcel“

na p.č. dle KN 327,200/1,200/2,201/1,201/14,201/19,201/21,202/12,326/1,60/1,55/3,70/7,345/13 v k.ú. Poštovice, obci Poštovice, v kraji Středočeském, HGR Kladenská pánev 5140, vodní tok Vranský potok, č.h.p.1-12-02-086, obsahovala veškeré potřebné náležitosti a byla doložena přílohami a doklady, které jsou směrodatné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na zájmy chráněné vodním zákonem, obecné zájmy a práva jiných. Ve stanoveném termínu nebyly vzneseny námítky proti stavbě daného vodního díla. Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a účastníků řízení a zahrnul je do podmínek tohoto rozhodnutí.

Po provedeném vodoprávním řízení vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

- Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl vyměřen dle položky 17 odst.1 písm.h) a položky 18 odst.1 písm. h). Správní poplatek byl uhrazen dne 25.11.2020 pod VS1364000690.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem Zborovská 11, 150 52 Praha 5 podáním učiněným u Městského úřadu Slaný, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu odpovídajícímu počtu účastníků a jednoho výtisku, který si ponechá správní orgán. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Slaný. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Bc. Monika Nováková
referent
odboru životního prostředí

otisk úředního razítka

Tato vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Slaný, obce Poštovice, obce Kmetiněves po dobu minimálně 15 dnů.

Po vyznačení potřebných údajů bude kopie této vyhlášky zaslána na MěÚ Slaný, odbor životního prostředí.

vyvěšeno:

sejmuto:

Doručí se:

Městský úřad Slaný – se žádostí o vyvěšení a vrácení potvrzené vyhlášky zpět
Obec Kmetiněves - se žádostí o vyvěšení a vrácení potvrzené vyhlášky zpět

účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

1. PFPProjekt s.r.o., Soukenická 64/22, 274 01 Slaný (DS)
2. Obec Poštovice - se žádostí o vyvěšení a vrácení potvrzené vyhlášky zpět (DS)

účastníci vodoprávního řízení: (§ 27 odst.2 správního řádu)

majitelé pozemků, na nichž je stavba umístována a prováděna:

3. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 (DS)
4. Štrosová Marie, Trpoměchy 7, 274 01 Slaný
5. Vacková Zdeňka, č.p. 51, 270 54 Třeboc
6. Větrovský Pavel, č.p.94, 273 72 Poštovice
7. Větrovská Jana, č.p. 94, 273 72 Poštovice
8. KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (DS)

Dotčené orgány:

9. CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3 (DS)
10. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín-Podmokly (DS)
11. Grid Services s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno (DS)

12. MO ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 (DS)
13. Povodí Vltavy, státní podnik, Grafická 36, 150 21 Praha 5 (DS)
14. Krajské ředitelství policie ČR, DI Kladno, Havířská 632, 272 01 Kladno (DS)
15. KHS Středočeského kraje, Gen. Klapálka 1583, 272 01 Kladno (DS)
16. HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 00 Kladno (DS)
17. Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 01 Kladno (DS)
18. AÚ AV ČR, Letenská 4, 118 00 Praha 1 (DS)
19. Městský úřad Slaný – ODSH (IV)
20. Městský úřad Slaný – OŽP (IV)
21. Městský úřad Slaný – SÚ (IV)

ostatním oznámeno veřejnou vyhláškou (majitelé sousedních pozemků)

p.č. dle KN

k.ú. Poštovice									
55/2	61	327	346	201/15	201/16	201/17	201/18	201/20	201/22
201/23	201/24	201/25	202/13	202/14	202/5	202/6	202/8	345/12	55/1
60/2	70/1	st.106	st.107	st.127	st.128	st.129	st.130	st.148	st.350
st.47	st.56	st.57	st.74	st.79					

k.ú. Kmetiněves				
750	767	770	907	908

spis